

# NYLON-ROSETTEN



Carlo Schultz  
Ørager 35 · Postbox 108  
2650 Hvidovre  
Tlf.: 36 75 25 00  
Fax: 36 75 26 18  
Giro: 414-6239  
PBS: 0104 9364  
Reg.nr.: 159279  
9.7.1996.

Dato:

## **CSP Loft- og vægroset.**

**Størrelse:** 73 mm.

**Varianter:** 2, 3, 4 ledere uden jordklemme  
2, 3, 4 ledere + jordklemme  
T4 model = 3 leder + jordklemme  
T5 model = 4 leder + jordklemme  
Farverne hvid, grå og sort.

**Materialer:** Roset, låg og bundplade: Polyamid (PA 6).  
Ledningsholdere: Messing.  
Skruer: Jern, el.forzinket.  
Bøs til lågmontering: Messing.

**Godkendelser:** Demko godkendelse - sagsnr. 78763.  
I henhold til Stærkstrømsreglementets afsnit 12 og 14.  
Godkendt til 16 A, 400 V.

**CE-mærket:** Juli 1996.